



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO E PER
IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lucca 18 GIU. 2009

All'

Ente Chiesa Cattedrale di San Martino
Piazza del Chiostro, 8
55100 - Lucca (con allegati)

Proposta al Foglio del 23.04.2009

Div. Sec. N.

Prot. N. 8589

Allegati

Class 34 16 10/1.2 - Prot. 6586

Alla

Ditta RE.DE. di Carlo Sassetti e C snc
Via della Chiesa XI 810b
55100 Lucca

Alla Ditta Massimo Moretti

Via Luporini, 59
55100 LUCCA

OGGETTO: (LU), Lucca, Chiesa di SS. Giovanni e Reparata. Restauri dell'area archeologica - autorizzazione.

Premesso che i beni indicati in oggetto sono sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, presa visione dei progetti di restauro dell'opera citata in oggetto - redatti dalla Ditta "RE.DE. di Carlo Sassetti e Paola Gatto snc" e dalla Ditta "Massimo Moretti", trasmessi con la nota del 23.04.2009 assunta in carico con prot. n.6586 del 12.05.2009 u.s., dei quali si restituiscono le copie timbrate - concordando con la metodologia di intervento proposta, in virtù della delega emanata con decreto del Direttore Regionale n. 21 del 29.01.2007, ai sensi del c. 5 dell'art. 20 del DPR n. 173/2004, relativamente alla lettera c) c. 4, art. 20 del DPR 173/2004,

si autorizzano:

- Il restauro del lastricato esterno d'ingresso;
- Il pronto intervento conservativo delle superfici infestate da attacchi biologici.

Per quanto riguarda il miglioramento dell'illuminazione si concorda sia con la proposta sostituzione delle lampade alogene al fine di ridurre il più possibile la fotosintesi, sia con l'installazione di temporizzatori. Sarebbe utile scegliere a tal fine una zona campione e verificare l'effetto cromatico della luce fredda a scarica di gas.

Per quanto riguarda la programmazione di interventi di manutenzione, questa Soprintendenza non può che incoraggiare tale attività essenziale alla buona conservazione del sito; si ritiene altresì indispensabile procedere ad un monitoraggio ambientale ad ampio raggio preliminarmente alla progettazione di eventuali interventi di aerazione e ventilazione dell'ambiente. Si ritiene infine necessario un sopralluogo da concordare, mirato all'individuazione dei miglioramenti del percorso turistico.

Questa Soprintendenza eserciterà l'alta sorveglianza sui lavori e dovrà essere pertanto informata con congruo anticipo della data di inizio degli stessi. A conclusione dell'intervento sarà cura della ditta di restauro redigere una dettagliata relazione sull'intervento effettuato, corredata della necessaria documentazione grafica e fotografica.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
ANTONIA D'ANIELLO

MEP

IL SOPRINTENDENTE

ISABELLA LAPI

Manifattura Fabacchi, piazza delle Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583 416541 - Fax 0583 416565

e-mail: sbappsae-lucca@beniculturali.it